LNE
Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 8 juillet 2013

N° P107247 - DE/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : FILMOLUX SA
300 rue Etienne Marcel
93170 BAGNOLET

Marque commerciale : FILMOLUX® EASY CLEAR GLOSS

Description sommaire :

- **Composition globale :** Film PVC avec adhésif acrylique.
- **Application :** Diverses applications
- **Masse :** (90 ± 5) g/m²
- **Epaisseur :** (70 ± 5) µm
- **Coloris :** Transparent

Rapport d'essais : **N° P107247 - DE/1 du 8 juillet 2013**

Nature des essais : Essai par rayonnement.

Classement : **M1** **ADHÉSIVÉ SUR TÔLE ACIER DE 15/10e mm**

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai **N° P107247 - DE/1** annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 5 pages**.

Trappes, le 8 juillet 2013

La Responsable du Pôle
Energie, Environnement et Combustion

Noëlle LOFERME-PEDESPAN

Laboratoire national de métrologie et d'essais • LNE

Réalisation de l'essai
Olivier LARADE
La Responsable de l'essai

Emilie COLIN - DENIAU

cofrac ESSAIS
Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr