

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt:

elastischer Belag

Artikelbezeichnung: Hochwertige, strukturierte REACH und RoHS konforme Weich- PVC-Folie, transparent
Artikel-Nummer: filmolux easy clear sand
Materialart: Polyvinylchlorid-Folie (PVC)
Abmessungen: Länge variabel, Breite variabel, d= 0,12 mm
Farbe: transparent
Oberfläche: nach Angabe: geprägt (eben, fein strukturiert)
Hersteller/Lieferer: Neschen Coating GmbH
Hans-Neschen-Str. 1
31675 Bückeburg

Auftraggeber: Neschen Coating GmbH
Hans-Neschen-Str. 1
31675 Bückeburg

Zeugnisnummer: 104362501.001
(geprüft unter 99732301.001)

Probeneingang: 17.04.2023

Prüfdatum: 18.04.2023

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 02/2023)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schießen Ebene
Die Anlieferung des Probobelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Winkelwert α_{shod} : 7°

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung:** R9

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 04.03.2025
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für das vorstehend bezeichnete Prüfmaterial.

Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt.

Der Konformitätsaussage liegt die binäre Entscheidungsregel nach „ILAC-G8: 09/2019“ zugrunde.

Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBT nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

